



ДСНС УКРАЇНИ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області)
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
вул. Пожежна, 1, м. Верхньодніпровськ, Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область,
51600, телефон/факс: (05658) 6-01-50

ПРИПИС

№ 40

від 19.04.2021р
(дата складення припису)

про усунення порушень вимог законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 26372549, або серія та номер паспорта*

Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, село Боровківка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 2
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: Високий
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

будівлю КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, село Боровківка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 2

Код КВЕД 85.20 Початкова освіта;

Код КВЕД 85.31 Загальна середня освіта (основний)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Вручено: Директору **КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»** Вовк Алла Анатоліївна

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця чи уповноваженої ним особи, щодо якого здійснювалася перевірка)

У період з «14» квітня 2021 року по «15» квітня 2021 року проведено планову перевірку: будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, село Боровківка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 2

(назва об'єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця;

Провідним інспектором Верхньодніпровського районного відділу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Козачком Максимом Олеговичем

посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснила захід)

разом з директором **КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»** Вовк Аллою Анатоліївною

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця або уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці)

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, від 15.04.21 № 51, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про

Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів:

№ з/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)	Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)	Узгоджений із суб'єктом господарювання строк виконання	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
1	З'єднання жил проводів в розподільчих коробках (1-й, 2-й поверх) будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. (підтверджується до виконання з 2020 року)	Пункт 2.5, глава 2, розділ ІІІ ППБУ	19.05.2021	
2	В будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.	Пункт 2.5, глава 2, розділ ІІІ ППБУ	19.05.2021	
3	Приміщення будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей типу СО 1. (підтверджується до виконання з 2015 року)	Пункт 1.2.; глава 1, розділ V ППБУ; Пункт 7.3, додаток А, таблиця А.1; Пункт 5.1, додаток Б, таблиця Б.1, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	19.05.2021	
4	Не здійснено перевірку пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист».	п. 1.21 розділ IV ППБУ ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист».	19.05.2021	
5	Замір опору ізоляції електричних мереж не проведено 1 раз на 2 роки в приміщеннях будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БОРОВКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».	п. 1.20 розділ IV ППБУ	19.05.2021	
Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій				
6	Працівники не забезпечені відповідно до законодавства засобами індивідуального захисту, а саме: протигазами (типу ГП-7, ГП-9) в кількості відповідно до вимог ПКМУ N 1200 від 19 серпня 2002 р. (підтверджується до виконання з 2015 року)	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ ; п.4 розділ V ПТБ; п.п.2,9 ПКМУ N 1200 від 19 серпня 2002 р. «Порядок	19.05.2021	

рив Україн

Відм
прс
викона

населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю»

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Припис вручив(ла)


Провідний інспектор
(посада)



Козачок Максим Олегович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Припис отримав(ла)

Директор
(посада)


(підпис)

Робук А А
(прізвище, ім'я та по батькові)

"19" квітня 2021 року

Надіслано рекомендованим листом від _____ 20__ року № _____.

Результати перевірки виконання припису:

Дата перевірки	Номери невиконаних пунктів	Особа, яка проводила перевірку		Перевірку проведено в присутності	
		посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис	посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис
1	2	3	4	5	6